

Вопросы и ответы теста на знание правил безопасности при работе в газовом хозяйстве.

К газопроводам среднего давления относятся газопроводы с расчетным давлением газа:

от 0,1 до 0,3 МПа

от 0,3 до 0,6 МПа

менее 0,6 МПа

Какой инструмент следует применять при выполнении работ во взрывоопасной атмосфере?

обезжиренный

оцинкованный

обмедненный

Природный газ более чем на 95% состоит из:

кислорода

метана

пропана

Природный газ

легче воздуха

тяжелее воздуха

В случае утечки природного газа он:

поднимается вверх и скапливается под крышей здания

стелется по полу и скапливается в углублениях

занимает весь доступный объем помещения

При каком объемном содержании природного газа в окружающем воздухе должен ощущаться его запах?

более 0,5% по объему

более 1,0% по объему

более 5,0% по объему

Каким давлением испытывают газопроводы на прочность?

1,25 от максимального давления

2,0 от максимального давления

2,5 от максимального давления

В какой цвет окрашивают трубопроводы природного газа?

желтый

голубой

красный

Периодичность проверки манометров по контрольному манометру?

1 раз в месяц

1 раз в полгода

1 раз в год

Природный газ действует на организм человека:

угнетающе

отравляюще
удушающе

Для придания природному газу запаха в него добавляют:
отдушку
одорант
оксидант

Периодичность пересмотра производственных инструкций во взрывопожароопасных производствах?
не реже 1 раза в 2 года
не реже 1 раза в 3 года
не реже 1 раза в 5 лет

Розжиг горелок тепловой установки (котла) запрещается при содержании кислорода в газопроводах данной установки:
более 1%
более 10%
менее 20,9%

Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов должны располагаться:
с подветренной стороны
перпендикулярно воздушному потоку
с наветренной стороны

Кто осуществляет установку сужающих устройств (диафрагм) на газопроводы?
газоспасательная служба
киповцы
газовщики

Продукт сгорания природного газа угарный газ действует на организм человека:
удушающе
отравляюще
угнетающе

Периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации:
1 раз в месяц
1 раз в 3 месяца
1 раз в 6 месяцев

Периодичность проверки на срабатывание по контрольной смеси установленных в котельной стационарных сигнализаторов загазованности:
1 раз в 3 месяца
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 12 месяцев

Периодичность проверки знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ рабочими в газовом хозяйстве:
1 раз в 3 года
1 раз в 2 года
1 раз в год

Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс газа при превышении максимального рабочего давления газа после регулятора давления не более чем на:

5%

10%

15%

Пределы взрываемости природного газа:

5-10% по объему

5-15% по объему

10-15% по объему

10-20% по объему

<http://knowkip.ucoz.ru/tests>